



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 62 НЦ.05.511 П.002579-10.09 от 26.10.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Карпен керамический плиточный (пустотелый одинарный, пустотелый угловатый, пустотелый "Евро")

изготовленная в соответствии
ГОСТ 630-2007 "Карпен и камень керамический. Общие технические условия".

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам
(техническим требованиям, указам, постановлениям государственных санитарно-эпидемиологических служб и нормативам)
СП 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009) п. 5.3.4 (первый класс).

Организация-изготовитель:
607880 Нижегородская область, Кстовский район, 300 метров южнее, д. Афонино, ЗАО "Керма"
(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
607880 Нижегородская область, Кстовский район, 300 метров южнее, д. Афонино, ЗАО "Керма"
(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить районированные методы исследований, наименование
учреждения, проводящего исследования, другие рассуждения и выводы).

Протокол определения эффективной удельной активности природных радионуклидов № 332 от
16.10.09 г., выполненный в ФГУП "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области",
испытательный лабораторный центр. Аттестат аккредитации испытательного центра (испытательной
лаборатории) № ГСЭН. RU. ЦОА.034, зарегистрирован в Государственном Реестре № РОСС RU.
0001 510128, срок действия до 26.03.2013 года.

№ 2659563

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Строительный материал относится к 1 классу

Значение эффективной удельной активности исследуемого материала, не
превышает Аэфф и = 138 (Бк/кг)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
СП 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
п. 5.3.4 Аэфф = 370 Бк/кг

Область применения:
Для всех видов строительных работ.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
В соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование продукции, назначения, изготовитель.

Заключение действительно до 26.10.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк № 0800003