

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Регистрационный № РОСС RU.31382.04ИБКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31382.04ИБКО.В00017

Срок действия сертификата соответствия с 18.03.2016 по 17.03.2019

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Костромской завод строительных материалов», ОГРН: 1094401000396, адрес: 156621, Россия, город Кострома, улица Мелиоративная, дом 3
Телефон/факс: (4942) 41-33-71/(4942) 49-34-95

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Костромской завод строительных материалов», ОГРН: 1094401000396, адрес: 156621, Россия, город Кострома, улица Мелиоративная, дом 3
Телефон/факс: (4942) 41-33-71/(4942) 49-34-95

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации: Рег. № РОСС RU.31382.04ИБКО
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Центр Пожарной Безопасности».
Адрес: 196084, город Санкт-Петербург, улица Новорошинская, дом 4, корпус А, офис 932-1, тел: +7 (812) 426-15-37 info@megregiontest.ru, http://mrcpb.ru/

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Конструкция, ограждающая несущая из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения на кладочном клеевом растворе, марка: «Thermocube»,

выпускаемая по ГОСТ 31360-2007: марка по плотности не ниже D 400, класс по прочности на сжатие не ниже B 2,5, толщина не менее 200 мм.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 4140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование документа на основании которого (которых) проводилась сертификация)

ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»: предел огнестойкости фрагмента конструкции ограждающей несущей REI 240 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог.м (без учета собственного веса).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0655/03-16 от 18.03.2016 года, Испытательного центра ООО "КРОМ-ТЕСТ" регистрационный номер аттестата аккредитации: № РОСС RU.0001.21AB71 от 15.04.2013 по 11.08.2016 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, предоставленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Э.Б. Оганесян

Д.С. Глушнева

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

