

Испытательный центр «МОРДОВСТРОЙТЕСТ»		ООО «Центр новых строительных материалов и технологий»
430000, РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, 39, Телефон/факс (8342) , 47-77-11, 47-71-56 Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре РОСС RU.0001.22CA08 от 28.01.2010		

Протокол сертификационных испытаний №426-н от 14.07.15 г.

Результаты сертификационных испытаний
кирпича и камней керамических по ГОСТ 530-2012,
выпускаемых ООО «Саранский завод лицевого кирпича»

Наименование показателей	Обозначение нормативного документа	Нормативное значение	Фактическое значение
1. Водопоглощение, %	ГОСТ 530-2012	Не менее 6	10-12
2. Марка кирпича по морозостойкости, не менее	То же	F25	F100
3. Марка по прочности на сжатие	То же	M100	M100
		M125	M125
		M150	M150
		M175	M175
		M200	M200
4. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°С)	СП 23-101-2004	Не выше 0,41	0,39

Область применения: согласно действующим строительным нормам и правилам, рабочей документации на строительство и рекомендаций.

Руководитель ИЦ «Мордовстройтест»



П.В.Селяев